

鹿児島市立病院再整備基本設計プロポーザル質問回答書【技術提案書作成関係】

No.	該当項目	質問事項	回答
1	資料3.鹿児島市立病院再整備計画追加資料 1 整備計画概要 (2) 再整備計画概要 1. 感染症対策	8階南病棟は感染症6床と一般病床40床を移設後、どのように活用するか想定はありますでしょうか。	病床の移設については、8階南病棟を移設する案と、各病棟から病床を移設し、40床にする案の2案を検討中です。移設後のスペースについてはカンファレンス室、更衣室、休憩室等に活用する予定です。 なお、具体的な整備方針については、業者選定後に委託業者と協議し、基本設計の早い段階で決定する予定です。
2	資料3.鹿児島市立病院再整備計画追加資料 1 整備計画概要 (2) 再整備計画概要 2. 手術	ICU移設に関して、(既存4床)と記載がありますが、既存4床を残す意図をお教えください。	ICUについては、計画では改修工事に伴い使用できなくなる期間の短縮と患者搬送(手術室・ICU間)やスタッフの動線を考慮して増築棟と本棟の2つに分けることとしております。より効果的な配置が可能であれば、既存4床を本棟に残す必要はありません。
3	同上	上記に合わせて、既存のICU内に前室付ICUが4室ありますが、そちらを残す想定でしょうか。他の4室を提案しても良いでしょうか。	計画案としてお示ししたものであり、より効果的な配置が可能であれば、既存4床を本棟に残す必要はありません。
4	同上	アンギオの新設について将来対応と記載がありますが、新設として計画してよろしいでしょうか。	新設として計画されても結構です。
5	資料3.鹿児島市立病院再整備計画追加資料 1 整備計画概要 (1) 増築建物概要	「増築建物の1階はピロティとし、救急、サービス車両等の動線や駐車・作業スペースとします」と記載がありますが、ピロティ下に駐車する搬入車両駐車スペースは何台ほどを想定されていますでしょうか。	既存の駐車スペースは確保したいと考えております。車両通行帯を確保のうえ、より多くのスペースを整備する案をご提案ください。 既存駐車スペース 18台 (内訳) ・救急車両専用(搬入時) 5台 ・霊柩車用 2台 ・物品搬出入車両用(6.3m×3.5m) 8台 ・物品搬出入車両用(5.5m×2.5m) 3台
6	その他	直近1年間の光熱水使用量のデータをご提示願えませんでしょうか。	メールにてデータを提供します。